


טיפול הנדסי




מצב קיים

טיפול הנדסי

מצב קיים




פרט יישום רולקה
קנ"מ 1:20




ניקוי ראש הקיר הכנסת יתדות אבן בכוד בראש הקיר השלמת חומר מליטה הידרואלי בצורה נופח עפי פרם אדריכלי

חוסר סגירה של ראש הקיר - קיימת חדרה של רשיבות לליבת הקיר.




פרט יישום קופינג
קנ"מ 1:20

שכבי עבודה - ניקוי ידני של ראש הקיר - יישום של "בסוף עתיקל ענ" ראש הקיר מהפן החיצוני ועד הפן הפנימי - גימור היציקה יהיה בצורת קמר, להרחקת מים מליבת הקיר, ומניעת הצטברות מים על ראש הקיר.



טיפול הנדסי




מצב קיים

פעולות לביצוע:

הוצאת האבן הסדוקה, ניקוי המישקים בהיקפה, הזרקת 'גראוטינג' עפי הצורך לליבת הקיר, החזרת אבן שלמה מיוצבת יתדות, עפי שפת המקום ומילוי המישקים בחומר מליטה עפי שפת במידת הצורך, עפי החלטת מהנדס מתכנן, יש המקום ומילוי אבנים לכל אורך הסדק, ובניית הקיר מחדש בשטרבות.

טיפול בסדקים
קנ"מ 1:20



פרט ניקוז היקפי

הנחיות שימוריות:
א. סוגי אבן להחלפה ע"פ הקיים בעשטח או בהתאם לדרישות המתכנן.
ב. הכנסת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פרוק מייד.
ג. כל חומרי המליטה ע"ב סיד יאושר ע"י המתכנן ו/או ינתן מפרם מכני מותאם.
ד. לפני תחילת ביצוע "גראוטינג" יש לקבל את אישור המתכנן למיקום, דלילות החומר וקוטר המעברים.
ה. באחריות הקבלן דווח על הזרקת גראוטינג.
ו. כל עבודות הפרוק יבוצעו בעבודת ידיים בלבד תוך ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכו'.

הנחיות כלליות:
- יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
- יש לקרוא את כל התכניות יחד.
- אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.
- על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
- אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
- התוכניות ישארו רכוש הפרטי של המהנדס.
- העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.
- באחריות הקבלן להביא מהנדס מטעמו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.
- אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

תכנון:	אינג' יעקב שפר	תאריך:	18.03.24
בקרה:	אינג' יעקב שפר	ר.מס':	0024623
שרשום:	לאה דודי	אישור:	אינג' יעקב שפר

שפר רון מהנדסים
Schaffer & Ronen
Conservation Engineering
הנדסה ושימור מבנים

גן יהודה 34 ירושלים, 9423001 | 9423001
34 Ben Yehuda st, Jerusalem, 9423001 | מיל: 04.722.1072 | e-mail: office@shimureng.com

המזמין: _____
חל"פ עכו: _____
שם הפרויקט: _____
קמרונות תחת המגדלור
שם התוכנית: **מפרטים 17.37.38.38**
יישום קופינג, רולקה, ניקוזים וייצוב סדקים

גליון: 20 מתוך 25
גליונות אלו: _____ לעיון
למכרז לביצוע